

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/4/2018

Cieszyn, dnia 30.03.2018 r.

UPRZĄDZONY
13-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2018-04-11

L. dz. 4567/18

Podpis

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

**ocenia wodę produkowaną przez wodociąg Strumień
w 2017 r. jako przydatną do spożycia przez ludzi****Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych urzędowych badań jakości wody, nadzoru nad monitoringiem jakości wody prowadzonym przez przedsiębiorców wodociągowych, o którym mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w tym wyników badań realizowanych, według ustalonego z PPIS w Cieszynie harmonogramu oraz analizy podejmowanych działań naprawczych została sporządzona poniższa tabela, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie postanowił jak w sentencji.

WODOCIĄG STRUMIEŃ		
Przedsiębiorca wodociągowy: 1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń 2) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice		
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Zaopatrywane miejscowości: Strumień, Zbytków, Pruchna, część Drogomyśla, Bąków, Zabłocie, Chybie, Mních, Zarzecze, Frelichów, Zaborze	
Produkcja wody: 2763,00 m ³ /d		
Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 18200 osób		
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 90 1) w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy: 71 2) w ramach bieżącego nadzoru PPIS w Cieszynie: 18	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 92 1) w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy: 74 2) w ramach bieżącego nadzoru PPIS w Cieszynie: 18	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 2	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Antymon (jednokrotnie), Mętność (jednokrotnie),
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.	Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczeń przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdziły niekwestionowane wyniki powtórnych badań wody przeprowadzone przez przedsiębiorcę wodociągowego oraz przez PPIS w Cieszynie.	

Pouczenie

- 1) Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
- 2) W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
- 3) Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Otrzymują:

1. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
2. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
3. ONS-HKiŚ a/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Grygierek Burmistrz Strumienia, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
2. Pan Janusz Żydek Wójt Gminy Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Sporządził: P. Strządała
Sprawdził: B. Krysta

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWODZIN